



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
МАНГУШСКОГО РАЙОНА

ул. Морских десантников, 96,  
пгт. Мангуш,  
Донецкая Народная Республика, 287400

18.09.2024 № 91-1535/сек-24  
На № 68/1

Директору ГКДОУ «Мелекинский  
детский сад «Юленька»» Мангушского  
муниципального округа Донецкой  
Народной Республики

Денисовой А.А.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Мелекинский детский сад «Юленька»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

В ходе проверки установлено следующее.

В силу п. п. 2 п. 3, ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2032 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.п. 2 п. 8, п. 10, ч. 1 ст. 41 ФЗ №273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ №52-ФЗ) установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых

форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Совместной проверкой с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Мариуполь, Новоазовском, Володарском, Мангушском районах на момент обследования учреждения ГКДОУ «Мелекинский детский сад «Юленька»» Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики выявлены нарушения Федерального Закона №52-ФЗ, санитарных правил СП. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП. 2.4.3648-20), постановление от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Так, в нарушение ст. 28 ФЗ №52, п. 2.4.12, п. 2.2.2, п. 2.3.1, п. 3.4.10, п. 2.4.2.6, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 передвижение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории не представляется возможным, по причине отсутствия пандусов в учебном учреждении, отсутствует специально оборудованная с учетом обеспечения условий доступности туалетная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в кладовой не предусмотрен прибор для измерения относительной влажности, температуры воздуха, на игровых площадках не производится замена песка, дезинфекционные растворы разводятся в помещении, к которому имеют доступ дети, отсутствует помещение для оказания медицинской помощи, на игровых площадках отсутствует полимерное или натуральное покрытие.

Также в нарушение п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не ведется ежедневная регистрация показателей влажности и температурного режима хранения пищевых продуктов в складских помещениях.

Совместной проверкой с отделом НД и ПР Мангушского муниципального округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, что создает потенциальную опасность жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и персонала учреждения, могут явиться причинами возможных пожаров, их быстрого распространения и повлечь необратимые последствия.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон №123-ФЗ), правил проектирования СП 251.1325800.2016, утвержденных приказа Минстроя №572/пр от 17.08.2016 (далее - СП 251.1325800.2016), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда» введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81 №2404 (далее - ГОСТ 12.1.030-81), об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденных приказом №194 от 19.03.2020 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - СП 1.13130), «ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» введен в действие приказом росстандарта от 24.08.2021 №791-ст (далее - ГОСТ Р 59638-2021).

В нарушение ст. 64 Закон №123-ФЗ собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им не предоставил декларацию пожарной безопасности.

Кроме того, в нарушение п. 26, п.п. «Б» п. 27 ППР в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из вестибюлей, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (возле щитовой), допускается загромождение путей эвакуации из коридора непосредственно наружу шкафом для детской обуви.

Причиной выявленных проверкой нарушений послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами учреждения образования, условиями, способствующими вышеуказанным нарушениям послужило отсутствие контроля со стороны руководства школы.

На основании изложенного, принимая во внимание, что выявленные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, носят явный характер, непринятие мер к их устранению может повлечь причинение существенного вреда охраняемым правам и законным интересам граждан, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, -

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в присутствии представителя прокуратуры.

2. Принять организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших указанные нарушения закона, к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах информировать прокуратуру Мангушского района в письменной форме в месячный срок с приложением копий, соответствующих принятым мерам документов.

И.о. прокурора  
Мангушского района  
младший советник юстиции



И.В. Ковальчук



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЛЕКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЮЛЕНЬКА»  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  
МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ГКДОУ «МЕЛЕКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЮЛЕНЬКА»  
МАНГУШСКОГО М.О.» ДНР)

287441, ДНР, м.о. Мангушский, с. Мелекино, ул. Гагарина, 78  
телефон +7 (949 )7268973 , e-mail: [yulenska-doy@mail.ru](mailto:yulenska-doy@mail.ru) , ИНН 9305007818

От 17.10.2024 № 21  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Исполняющему обязанности прокурора  
Мангушского района  
Донецкой Народной Республики  
младшему советнику юстиции  
И.В. Ковальчук

**Ответ на представление № 91-1535/1 исх-24 от 18.09.2024  
об устранении нарушений федерального законодательства**

Прокуратурой Мангушского района Донецкой Народной Республики во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в деятельности ГКДОУ «Мелекинский детский сад «Юленька» Мангушского м.о.» ДНР.

Настоящее представление рассмотрено 10 октября 2024 г. на рабочем совещании с участием старшего помощника прокуратуры Мангушского района Савченко А.Г. (копия протокола прилагается).

1. В ответ на Ваше представление от 18.09.2024 г. № 91-1535/1 исх-24 поясняю следующее:

1.1. В нарушение требований ст.28 ФЗ №52, п.2.4.12, п.2.4.12, п. 2.2.2, п.2.3.1, п. 3.4.10, п. 2.4.2.6, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20:

- Запланирована установка пандуса и специального оборудования для доступности в туалетную комнату для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при наличии финансирования (письмо прилагается).

- Запланировано приобретение прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр психрометрический) в кладовой комнате при доведении лимитов (письмо прилагается).

- Замена песка на игровых площадках будет произведена после выделения лимитов;

- Дезинфекционные растворы разводятся в отдельном помещении, к которому дети не имеют доступа.

- Детский сад арендует помещение в ГБОУ «Мелекинская школа». Арендой не предусмотрено помещение для оказания медицинской помощи.

- На игровой площадке отсутствует полимерное и натуральное покрытие, вопрос будет решен в рамках выделенных лимитов.

1.2. В нарушение п.3.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 ежедневная регистрация показателей влажности и температурного режима хранения пищевых продуктов в складских помещениях не ведется в связи с отсутствием гигрометра психрометрического, приобретение которого запланировано при доведении лимитов.

1.3. В нарушение ст.64 Закон №123-ФЗ:

- Декларация пожарной безопасности будет подана после окончания процесса разграничения, согласно дорожной карты.

1.4. В нарушение п.26, п.п. «Б» п.27 ППР в РФ

- Запоры (замки) обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключей (возле щитовой).

- Загромождение путей эвакуации из коридора непосредственно наружу устранено уборкой препятствия - шкафа.

2. Допущенные нарушения действующего законодательства, не требующие материальных затрат, устранены.
3. Направлено письмо в отдел образования администрации Мангушского муниципального округа, с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств для устранения нарушений федерального законодательства № 41 от 07.10.2024 г. (копия прилагается).
4. С медицинской сестрой, Захаровой Л.Г. была проведена разъяснительная беседа и вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания (копия прилагается).

Приложение: 1 экз. на 7 л.

Заведующий ГКДОУ



А.А. Денисова